



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA**  
**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,**  
**ZAŠTITU OKOLIŠA I RURALNI RAZVOJ**  
**Odsjek za zaštitu okoliša**

KLASA: UP/I-612-07/18-01/30  
URBROJ: 2103/1-07-18-4  
Bjelovar, 08. kolovoz 2018.

Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18), rješavajući po zahtjevu investitora, HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Bjelovar, Bjelovar, Pere Biškupa 5, OIB: 46830600751, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – MRNN iz TS 10/0.4 kV, Slukićevo selo (162) – NN izlaz Centar – produžetak, k.o. Zrinski Topolovac, donosi,

**RJEŠENJE**

- I. Planirani zahvat – MRNN iz TS 10/0.4 kV, Slukićevo selo (162) – NN izlaz Centar – produžetak, k.o. Zrinski Topolovac, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
- II. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
- III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

**Obrazloženje**

Investitor, HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Bjelovar, Bjelovar, Pere Biškupa 5, OIB: 46830600751, podnio je ovom Upravnom odjelu, dana 17.07.2018. godine, zahtjev za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat u prostoru – MRNN iz TS 10/0.4 kV, Slukićevo selo (162) – NN izlaz Centar – produžetak. Uz zahtjev je priloženo Idejno rješenje, T.D.: 18/18-IR, izrađeno u lipnju 2018. godine, od strane projektanta, Dragan Vrbanić, ovlaštenu inženjer elektrotehnike tvrtke HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode, dopisom KLASA: UP/I-612-07/18-01/30, URBROJ: 2103/1-07-18-2, od 23.07.2018. godine, ovo Upravno tijelo zatražilo je prethodno mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže, a dana 07.08.2018. godine, u spis predmeta zaprimljeno je mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (KLASA: 612-07/18-26/563, URBROJ: 427-06-4-18-2, od 07.08.2018. godine), u kojem navodi da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

U provedbi postupka ovaj Upravni odjel razmotrio je predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) i mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (KLASA: 612-07/18-26/563, URBROJ: 427-06-4-18-2, od 07.08.2018. godine) te je utvrdio slijedeće:

Vikend naselje smješteno na obronku iznad sela Zrinski Topolovac (Strmograd) za sada nema osiguranu opskrbu el. energijom. U naselju postoji 10-ak izgrađenih gospodarskih objekata (klijeti i vikendice) i već neko vrijeme postoji interes vlasnika objekata za priključenje na el. mrežu. Najbliža transformatorska stanica 10(20)/0.4 kV smještena je oko 600 metara od predmetnog vikend naselja i može osigurati napajanje el. energijom za predmetno naselje. Za priključenje budućih kupaca el. energije planira se izgraditi niskonaponska mreža do vikend naselja. Kao optimalno rješenje zbog prolaska kroz šumsko područje (područje makadamskog šumskog puta) nalaže se izgradnja podzemne niskonaponske mreže (KBNN) od naselja Zrinski Topolovac do vikend naselja. U samom naselju niskonaponska mreža izvesti će se nadzemno (MRNN) samonosivim nadzemnim kabelom na betonskim stupovima radi jednostavnijih nadzemnih NN priključaka i mogućnosti eventualne kasnije izgradnje javne rasvjete na stupovima MRNN. Ukupna duljina trase MRNN je 405 metara, od toga 255 metara podzemnih kablova, te 150 metara nadzemne mreže.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže, proglašene Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, br. 124/13, 105/15) - područja očuvanja značajnog za ptice (POP) - „HR 1000008 Bilogora i Kalničko gorje“.

Slijedom iznijetog, u provedenom postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, analizom mogućih utjecaja predmetnog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, uzevši u obzir karakteristike zahvata te činjenicu da se radi o niskonaponskoj mreži koja dijelom ide podzemnom trasom u koridoru postojeće prometnice, a dijelom nadzemno unutar naselja, ocijenjeno je da se, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je stoga riješeno kao u točki I. izreke ovog Rješenja. Sukladno navedenom za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Člankom 29., stavkom 2., Zakona o zaštiti prirode propisano je da Upravno tijelo provodi Prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za zahvate za koje tijelo područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša i zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Člankom 30., stavkom 4., Zakona o zaštiti prirode, propisano je da, ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te je stoga riješeno kao u točki I. izreke.

Rok važenja rješenja - točka II. ovog rješenja, propisana je sukladno članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode.

Obveza objave rješenja na internetskoj stranici Upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije - točka III. ovog rješenja, utvrđena temeljem članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

Sukladno odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode, ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i inspekciji zaštite prirode.

Pristojba po Tbr. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 115/16), u iznosu od 70,00 kuna, nalijepljena je i propisno poništena na zahtjevu.

#### **POUKA O PRAVNOM LIJEKU:**

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Upravi za zaštitu prirode, Radnička 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana po primitku rješenja.

Žalba se predaje u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti usmeno na zapisnik kod ovog tijela.

Uz žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna po Trb. 3 Zakona o upravnim pristojbama. („Narodne novine“, br. 115/16),

**v.d. PROČELNIKA**

**v.r. Boris Tomšić, dr.med.vet.**

Dostaviti:

1. HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Bjelovar  
Pere Biškupa 5, 43000 Bjelovar,
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike  
Radnička 80, 10000 Zagreb,
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike  
Sektor inspekcije zaštite prirode,  
Radnička 80, 10000 Zagreb,
4. Za objavu na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije, ovdje
5. Evidencija, ovdje