



REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju,
zaštitu okoliša i zaštitu prirode



Odsjek za zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-352-01/23-05/12

URBROJ: 2103-21-1/1-23-4

Bjelovar, 17. kolovoza 2023.

Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, OIB: 12928625880, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata, HEP ODS d.o.o., Elektra Bjelovar, Pere Biškupa 5, 43000 Bjelovar, OIB:46830600751, za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat - „KB 10(20) kV – kabliranje dijela 10 kV dalekovoda Barna“, donosi

RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat – „KB 10(20) kV – kabliranje dijela 10 kV dalekovoda Barna“, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
- II. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
- III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

Obrazloženje

Nositelj zahvata, HEP ODS d.o.o., Elektra Bjelovar, Pere Biškupa 5, 43000 Bjelovar, OIB:46830600751, podnio je ovom Upravnom tijelu zahtjev za provedbu postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat – „KB 10(20) kV – kabliranje dijela 10 kV dalekovoda Barna“, k.č.br. 253/3, 253/4, 309, 234/5, 234/6, 313/160, 313/216, 313/214, 313/151 i dr. k.o. Mala Jasenovača, k.č.br. 82/1, 82/4, 83/6, 83/8, 83/7, 235, 91/7, 91/3, 91/1, 91/5, 90/1, 89/18, 89/15, 89/13, 89/11, 88/6, 88/11, 88/3, 234, 86/1 i dr. k.o. Mala Barna. Uz zahtjev je priloženo Idejno rješenje za prikupljanje posebnih uvjeta građenja, TD: 222/23-IR, izrađen od strane projektanta Andrija Bilek, dipl.ing.el. tvrtke HEP Operater distribucijskog sustava d.o.o.. Po zaprimljenom zahtjevu, sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode, dopisom KLASA: UP/I-352-01/23-05/12, URBROJ: 2103-21-1/1-23-2, od 31.03.2023. godine, ovo Upravno tijelo zatražilo je prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže, a dana 14.08.2023. godine, u spis predmeta zaprimljeno je mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, KLASA: 352-03/23-02/441, URBROJ: 517-12-2-3-2-23-2, od 08.08.2023. godine.

U provedbi postupka ovo Upravno tijelo razmotrilo je predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) i naprijed navedeno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te je utvrdio sljedeće:

Zahvatom je planirano polaganje 10(20) kV kabla NA2XS(F)2Y 3x (1x150) mm² i PEHD cijev u duljini trase oko 1.300 m koji će biti zamjena za dionicu 10 kV dalekovoda Al-Če 3x25/4 mm² duljine 1.275 m. Planirana trasa nalazi se u šumskoj prosjeci u blizini naselja Mala Jasenovača. Za prijelaz zračnog SN voda u kabelski vod, glavnim projektom će se obraditi eventualna potreba zamjene postojećih stupova dalekovoda br. 20 i 29 novim betonskim stupovima te ugradnja naprava za odvajanje. Projektirani podzemni 10(20) kV vod izvodi se u EE koridoru širine 2,0 m. Kabeli se polažu u koridoru za EE vodove širine rova od 40 cm, a osnovna dubina rova je 80 cm. Površina koridora za polaganje iznosi 2.600 m². Kabel će biti potpuno izoliran i položen u zemlju, dok se na mjestima prelaska dalekovoda u kabelski vod (na stupovima) planira postavljanje zaštitnih kapa. Parcele preko kojih prelazi kabelski vod ostati će po funkciji i namjeni iste kao i do sada, neće im se mijenjati namjena i karakter, a nakon izgradnje dovesti će se u prvobitno stanje.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže, Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) „HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje“ (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, br. 80/19).

Sukladno bazi podataka Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, šira lokacija predmetnog zahvata predstavlja pogodno stanište za ciljne vrste ptica POP „HR 1000008 Bilogora i Kalničko gorje“ kao što su golub dupljaš (*Columba oenas*), eja strnjarica (*Circus cyaneus*), crna roda (*Ciconia nigra*), bijela roda (*Ciconia ciconia*), leganj (*Caprimulgus europaeus*), jastrebača

(*Strix uralensis*), siva žuna (*Picus canus*), škanjac osaš (*Pernis apivorus*), ševa krunica (*Lullula arborea*), crvenoglavi djetlić (*Dendrocopos medius*), sivi svračak (*Lanius minor*), rusi svračak (*Lanius collurio*), patuljasti orao (*Hieraetus pennatus*), mala muharica (*Ficedula parva*), bjelovrata muharica (*Ficedula albicollis*), crna žuna (*Dryocopus martius*), sirijski djetlić (*Dendrocopos syriacus*) i pjegava grmuša (*Sylvia nisoria*). S obzirom na to da se radi o polaganju podzemnog voda čija trasa prolazi uz postojeću prometnicu, ocijenjeno je da provedbom zahvata neće doći do gubitka staništa pogodnog za navedene ciljne vrste te je moguće isključiti i mogućnost stradanja jedinki ciljnih vrsta uslijed kolizije ili elektrokcije.

Slijedom navedenog, u provedenom postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, analizom mogućih utjecaja predmetnog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ocijenjeno je da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je stoga riješeno kao u točki I. izreke ovog Rješenja. Sukladno navedenom za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Člankom 29., stavkom 2., Zakona o zaštiti prirode propisano je da Upravno tijelo provodi Prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za zahvate za koje tijelo područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša i zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Člankom 30., stavkom 4., Zakona o zaštiti prirode, propisano je da, ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te je stoga riješeno kao u točki I. izreke.

Rok važenja rješenja - točka II. ovog rješenja, propisana je sukladno članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode.

Obveza objave rješenja na internetskoj stranici ovog Upravnog tijela - točka III. ovog rješenja, utvrđena temeljem članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

Sukladno odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode, ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i inspekciji zaštite prirode.

Na pismena i radnje u svezi sa zaštitom prirode, temeljem odredbi članka 9, stavka 1. i stavka 2., točke 30. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj: 115/16), ne naplaćuju se upravne pristojbe.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Upravi za zaštitu prirode, Radnička 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana po primitku rješenja. Žalba se predaje u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti usmeno na zapisnik kod ovog tijela. Stranka se može odreći se prava na žalbu, u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

Službenica koja privremeno
obavlja dužnost pročelnika

v.r. Arijana Andri, dipl.nov.

DOSTAVITI:

1. HEP ODS d.o.o. Elektra Bjelovar
Pere Biškupa 5, 43000 Bjelovar
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Radnička 80, 10000 Zagreb,
elektroničkim putem: pisarnica@mingor.hr, marija.petras@mingor.hr
3. Državni inspektorat
Inspekcija zaštite prirode,
Petra Zrinskog 13, 43000 Bjelovar
4. Za objavu na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije, ovdje
5. U spis predmeta, ovdje