



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo,**  
**zaštitu okoliša i državnu imovinu**  
**Odsjek za zaštitu okoliša**

KLASA: UP/I 352-01/25-05/14

URBROJ: 2103-21-25-8

Bjelovar, 05.11.2025.

Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i državu imovinu, OIB: 12928625880, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata, HEP ODS d.o.o., Elektra Bjelovar, Petra Biškupa Vene 5, Bjelovar, OIB: 46830600751, za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat – „KB 10(20) kV vod i TS 10(20)/0,4 kV Narta Ribnjaci (496)“, donosi

### **RJEŠENJE**

- I. Planirani zahvat – „KB 10(20) kV vod i TS 10(20)/0,4 kV Narta Ribnjaci (496)“, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
- II. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
- III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

### **Obrazloženje**

Nositelja zahvata, HEP Operater distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Bjelovar, Ulica Petra Biškupa Vene 5, 43000 Bjelovar, OIB: 46830600751, podnio je ovom Upravnom tijelu, dana 26.08.2025. godine, zahtjev za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat – „KB 10(20) kV vod i TS 10(20)/0,4 kV Narta Ribnjaci (496)“. Uz zahtjev je priloženo Idejno rješenje za prikupljanje posebnih uvjeta građenja, T.D.: 819/25-IR, izrađeno u srpnju 2025. godine, od strane projektanta, Dragan Vrbanić, ing.el., tvrtke HEP Operater distribucijskog sustava d.o.o.. Sukladno odredbama članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode dopisom, KLASA: UP/I-352-01/25-05/14, URBROJ: 2103-21-25-2, od 26.08.2025. godine, ovo Upravno tijelo zatražilo je prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode (dalje u tekstu: Zavod), o mogućnosti značajanih negativanih utjecaja predmetnog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. E-mailom od 16.09.2025. godine (KLASA: 352-03/25-06/845, URBROJ: 517-08-3-1-2-25-2), Zavod je zatražio nadopunu navodeći da je uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno da nedostaju informacije potrebne za analizu i ocjenu utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga potrebno dostaviti nadopune dokumentacije, odnosno potrebno je dostaviti informaciju uklanjanja li se vegetacija prilikom iskopavanja rovova za kabelaške rovove koji ne prolaze uz prometnicu. Zaključkom, KLASA: UP/I-352-01/25-05/14, URBROJ: 2103-21-25-4, od 17.09.2025. godine, ovo Upravno tijelo pozvalo je stranku da dostavi traženu nadopunu, a dana 28.10.2025. godine u spis predmeta zaprimljena je dopuna – očitovanje stranke koje je dostavljeno Zavodu. Dana 03.11.2024. godine u spis predmeta zaprimljeno je mišljenje Zavoda, KLASA: 352-03/25-06/845, URBROJ: 517-08-3-1-2-25-4, od 30.10.2025. godine.

U provedbi postupka ovo Upravno tijelo razmotrilo je predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) i naprijed navedeno mišljenje Ministarstva te je utvrdio sljedeće:

Zahvatom je planirana izgradnja nove transformatorske stanice i priključnih podzemnih kabelskih vodova. Nova kabelska TS 10(20)/0,4 kV Narta Ribnjaci (496) se planira izgraditi na k.č.br. 2128, k.o. Narta. Priključenje iste na 10(20) kV mrežu izvodi se radijalno podzemnim 10(20) kV kabelom spajanjem na postojeći zračni vod KB 10(20) kV Ivanska, priključni 10(20) kV vod za TS 10(20)/0,4 kV Rikona (495). Trafostanica će imati tlocrtne dimenzije 416 x 212 cm, a oko nje će se izvesti opločenje širine 40 cm, a ispred vrata će ta širina iznositi 80 cm. Podzemni kablovi polagati će se u koridor širine 1 m, ukupne duljine koridora 640 m, širine rova od 40 do 60 cm, a osnovna dubina rova će biti 80 cm. Trasa kabelskih SN voda prolazi preko k.č.br. 1905/13, 387/2, 2121, 393, 391/3, 2113/9, 391/2, 2113/8, 2113/11, 2125, 2122, 2124, 2126, 2113/3, 2127, 2128, k.o. Narta. Parcele preko kojih prelazi podzemni priključni SN vod ostat će po funkciji i namjeni iste kao i do sada, a nakon izgradnje dovest će se u prvobitno stanje. Zahvat u dijelu trase koji nije uz prometnice zahtjeva uklanjanje vegetacije i raslinja u širini od otprilike 4 metra. Trasa se mora prije iskopa rova očistiti od nižeg raslinja i granja kako bi se mogao izvršiti iskop rova za polaganje kabela te se mora kod kasnijeg korištenja podzemnog voda održavati (košnja i malčiranje iznad rova), budući da na trasi rova, u širini namjanje 2 m obostrano u odnosu na os trase rova, ne smiju izrasti visoka stabla.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže – Posebnog područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (PPOVS) „HR2000441 Ribnjak Narta“ i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) – „HR 1000009 – Ribnjaci uz Česmu“ (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, br. 80/19, 119/23, 87/25, 123/25).

Prema bazi podataka Zavoda lokacija zahvata ne predstavlja staništa pogodna za ciljne vrste PPOVS te se ne radi o području rasprostranjenosti ciljnih stanišnih tipova PPOVS, budući da će se transformatorska stanica izgraditi na mjestu već postojeće, a da će se podzemni kablovi postavljati u koridoru postojećih prometnica. Također, sukladno bazi podataka Zavoda, lokacija zahvata predstavlja pogodna staništa za ciljne vrste ptica sivi svračak (*Lanius minor*) i rusi svračak (*Lanius collurio*). Provedbom predmetnog zahvata doći će do privremenog gubitka od 0,1 ha njihovih pogodnih staništa, s obzirom na to da će se nakon polaganja podzemnih kablova, prema dostavljenoj dokumentaciji, lokacija zahvata vraćati u prvobitno stanje. Uzimajući u obzir navedeno te ukupnu zastupljenost staništa pogodnih za navedene ciljne vrste unutar POP-a (11.370 ha), ocijenjeno je da se može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja provedbe zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih PPOVS i POP.

Slijedom navedenog, u provedenom postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, analizom mogućih utjecaja predmetnog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ocijenjeno je da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga riješeno kao u točki I. izreke ovog Rješenja. Sukladno navedenom za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Člankom 29., stavkom 2., Zakona o zaštiti prirode propisano je da Upravno tijelo provodi Prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za zahvate za koje tijelo područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša i zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Člankom 30., stavkom 4., Zakona o zaštiti prirode, propisano je da, ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te je stoga riješeno kao u točki I. izreke.

Rok važenja rješenja - točka II. ovog rješenja, propisana je sukladno članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode.

Obveza objave rješenja na internetskoj stranici ovog Upravnog tijela - točka III. ovog rješenja, utvrđena temeljem članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

Sukladno odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode, ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije i inspekciji zaštite prirode.

Na pismena i radnje u svezi sa zaštitom prirode, temeljem odredbi članka 9, stavka 1. i stavka 2., točke 30. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj: 115/16, 114/22), ne naplaćuju se upravne pristojbe.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Upravi za zaštitu prirode, Radnička 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana po primitku rješenja. Žalba se predaje u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti usmeno na zapisnik kod ovog tijela. Stranka se može odreći se prava na žalbu, u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskoj rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

**Pomoćnica pročelnice**

**Mila Škojo, dipl.ing.bio.**

#### **DOSTAVITI:**

1. HEP ODS d.o.o., Elektra Bjelovar  
Petra Biškupa Vene 5, Bjelovar
2. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije  
Radnička 80, 10000 Zagreb,  
elektroničkim putem: [pisarnica@mzozt.hr](mailto:pisarnica@mzozt.hr), [marija.petras@mzozt.hr](mailto:marija.petras@mzozt.hr)
3. Državni inspektorat  
Inspekcija zaštite prirode,  
Petra Zrinskog 13, 43000 Bjelovar
4. Za objavu na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije, ovdje
5. U spis predmeta, ovdje

