



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo,**  
**zaštitu okoliša i državnu imovinu**  
**Odsjek za zaštitu okoliša**

KLASA: UP/I 352-01/26-05/17

URBROJ: 2103-21-26-4

Bjelovar, 20.07.2026.

Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i državu imovinu, OIB: 12928625880, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata, PP Orahovica d.o.o. Pustara 1, 33513 Zdenci, OIB: 70427199569, za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat – Niskonaponski priključak 3x230/400kV, 200kW, s raspletom za napajanje hranilica i aeratora na Ribnjaku Narta, donosi

### RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat – Niskonaponski priključak 3x230/400kV, 200kW, s raspletom za napajanje hranilica i aeratora na Ribnjaku Narta, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
- II. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
- III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

### Obrazloženje

Nositelj zahvata, PP Orahovica d.o.o. Pustara 1, 33513 Zdenci, OIB: 70427199569, podnio je ovom Upravnom tijelu zahtjev za provedbu postupka ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat - Niskonaponski priključak 3x230/400kV, 200kW, s raspletom za napajanje hranilica i aeratora na Ribnjaku Narta. Uz zahtjev je priložen Elektrotehnički projekt, ZOP: 2601.01, TD: 2601.01-GP-E, izrađen u siječnju 2026. godine, od strane ENGEA d.o.o., Varaždin, Ul. Hrvatskih branitelja 4c, OIB: 46954953069. Sukladno odredbama članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode dopisom, KLASA: UP/I-352-01/26-05/17, URBROJ: 2103-21-26-2, od 15.06.2026. godine, ovo Upravno tijelo zatražilo je prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode (dalje u tekstu: Ministarstvo), o mogućnosti značajanih negativanih utjecaja predmetnog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, a dana 20.07.2026. godine u spis predmeta zaprimljeno je mišljenje Ministarstva, KLASA: 352-03/26-06/660, URBROJ: 517-08-3-2-1-26-2, od 16.07.2026. godine.

U provedbi postupka ovo Upravno tijelo razmotrilo je predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) i naprijed navedeno mišljenje Ministarstva te je utvrdio slijedeće:  
Zahvatom je predviđena izgradnja niskonaponskog priključka s raspletom za napajanje hranilica i aeratora na Ribnjaku Narta, na k.č.br. 2124, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139 i 2140 k.o. Narta. Na široj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema

raspoloživoj dokumentaciji, ne nalazi se postojeća i/ili planirana distribucijska elektroenergetska mreža. U skladu s izdanim EOTRP-om i EES-om, HEP ODS će izvesti potrebne zahvate za stvaranje uvjeta u mreži i izgraditi priključak. HEP ODS će na južnom dijelu k.č.br. 2128 k.o. Narta izgraditi transformatorsku stanicu 1TS496 10(20)/0,4kV, Narta Ribnjaci (nije dio zahvata) preko koje će se predmetna mreža priključiti podzemnim kabelima na postojeću mrežu. Izgradit će se glavni energetska vod korisnika mreže od NN postrojenja u 1TS496, izvod N1 do glavnog razvodnog ormara korisnika (GRO) te kabelski razvod napajanja do razdjelnih ormara (RO) za napajanje hranilica i aeratora raspoređenih uz nasipe ribnjaka te uređaj za kompenzaciju jalove snage. Kabeli se polažu izravno u zemlju u prethodno pripremljene kabelske rove, a na prijelazima preko prometnica i na mjestima s mogućnošću mehaničkog oštećenja u kabelsku kanalizaciju.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže – Posebnog područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (PPOVS) – „HR 2000441 – Ribnjak Narta“ i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) „HR 1000009 Ribnjaci uz Česmu“ (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, br. 80/19, 119/23, 87/25, 123/25).

Prema bazi podataka Ministarstva, lokacija zahvata ne predstavlja staništa pogodna za ciljne vrste PPOVS i POP te se ne radi o području rasprostranjenosti ciljnih stanišnih tipova PPOVS, budući da će se podzemni kablovi postavljati u koridoru postojećih prometnica i putova.

Slijedom navedenog, u provedenom postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, analizom mogućih utjecaja predmetnog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ocijenjeno je da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja provedbe zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga riješeno kao u točki I. izreke ovog Rješenja. Sukladno navedenom za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Člankom 29., stavkom 2., Zakona o zaštiti prirode propisano je da Upravno tijelo provodi Prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za zahvate za koje tijelo područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša i zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Člankom 30., stavkom 4., Zakona o zaštiti prirode, propisano je da, ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te je stoga riješeno kao u točki I. izreke.

Rok važenja rješenja - točka II. ovog rješenja, propisana je sukladno članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode.

Obveza objave rješenja na internetskoj stranici ovog Upravnog tijela - točka III. ovog rješenja, utvrđena temeljem članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

Sukladno odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode, ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije i inspekciji zaštite prirode.

Na pismena i radnje u svezi sa zaštitom prirode, temeljem odredbi članka 9. stavka 1. i stavka 2. točke 30. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj: 115/16, 114/22), ne naplaćuju se upravne pristojbe.

## UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Upravi za zaštitu prirode, Radnička 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana po primitku rješenja. Žalba se predaje u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti usmeno na zapisnik kod ovog tijela. Stranka se može odreći se prava na žalbu, u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

POMOĆNICA PROČELNICE

Mila Škojo, dipl.ing.bio.

## DOSTAVITI:

1. PP Orahovica d.o.o.  
Pustara 1, 33513 Zdenci,
2. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije  
Radnička 80, 10000 Zagreb,  
elektroničkim putem: pisarnica@mzozt.hr, marija.petras@mzozt.hr
3. Državni inspektorat  
Inspekcija zaštite prirode,  
Petra Zrinskog 13 , 43000 Bjelovar
4. Za objavu na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije, ovdje
5. U spis predmeta, ovdje

